



Suwałki, dnia 9 kwietnia 2018 r.

TT.242.1.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **„Budowa odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ul. Sejneńskiej, Utrata oraz Cedrowej w Suwałkach”**, Nr sprawy: **TT.242.1.2018**.

Działając w trybie § 21 pkt 1 *Regulaminu udzielania zamówień*, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zapis w części B, rozdział 1, punkt 1, SIWZ mówi o 1 zrealizowanym zadaniu polegającym na budowie min. 100mb wodociągu z rur PE DN400. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże że w okresie ostatnich 5 lat wykonał sieć wodociągową z rur żeliwnych fi600mm o długości ok 200mb?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie uzna ww. warunku za spełniony, gdyż różnice w technologii montażu nie zapewnią równoważności. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy budowie rurociągów z rur PE o średnicy min. 400mm i długości min. 100mb.

Prezes Zarządu

mgr inż. Leszek Andrulewicz